

## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ 720000/ 23

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศห้องเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากชำรุด

เรียน ผอ. สำนักอธิการบดี

เนื่องด้วยเครื่องปรับอากาศภายในห้องเซิร์ฟเวอร์มาอย่างต่อเนื่องนั้น ปัจจุบันพบว่าเครื่องปรับอากาศดังกล่าวเกิดการชำรุด โดยมีอาการน้ำรั่วซึมจากตัวเครื่องและไม่สามารถทำความเย็นได้ตามปกติ แม้จะผ่านการประสานงานซ่อมบำรุงเบื้องต้นมาแล้วหลายครั้ง แต่ปัญหาดังกล่าวยังคงเกิดซ้ำ

เนื่องจากห้องดังกล่าวเป็นที่เก็บรักษาอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายสำคัญขององค์กร ปัญหา น้ำรั่วอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ อีกทั้งอุณหภูมิที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานยังส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของระบบสารสนเทศทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายก่อนเกิดเหตุวิกฤต จึงขอความอนุเคราะห์ให้ฝ่ายอาคารสถานที่ดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ทดแทนเครื่องเดิมที่มีสภาพชำรุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



( อาจารย์ชัยมาศ คามา )

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ